

Trinkwasserhausanschluss Checkliste

Philipp-Reis-Straße 7 · 63110 Rodgau
Abteilung Wasserversorgung - Technik
Telefon 06106 8296 4412 o. 4413
Telefax 06106 8296 4990
www.stadtwerke-rodgau.de
wasserversorgung@stadtwerke-rodgau.de

für die Stadtteile Weiskirchen, Hainhausen, Jügesheim und Dudenhofen.

Für den Stadtteil Nieder-Roden wenden sie sich bitte an den Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg, ☎ 06073 / 603-0 ; www.zvg-dieburg.de

Setzen Sie sich rechtzeitig vor Baubeginn mit den Stadtwerken Rodgau in Verbindung

WANN	WAS	ERLEDIGT
_____	Wasserversorgungsantrag bei den Stadtwerken stellen	<input type="checkbox"/>
_____	Anträge bei allen Versorgern stellen	<input type="checkbox"/>
_____	Planung Hausanschlussraum	<input type="checkbox"/>
_____	• Hausanschlussraum straßenseitig planen	
_____	• Kurze Anschlusswege machen Hausanschlüsse günstiger	
_____	• Hausanschlussleitungen müssen im rechten Winkel und gerade von der Wasserversorgungsleitung ins Haus verlegt werden	
_____	• Hausanschlussleitungen dürfen nicht überbaut werden.	
_____	• Trinkwasserhausanschlussleitungen sollten mit mind. 1 m Abstand zur Nahwärmeleitung verlegt werden, damit eine Erwärmung der Trinkwasserleitung ausgeschlossen werden kann.	
_____	• Bei einer überlangen Hausanschlussleitung wird ein Trinkwasserschacht an die Grundstücksgrenze gesetzt	
_____	• Bei nicht unterkellerten Gebäuden muss die Mehrspaten-Hauseinführung vor Erstellung der Fundamente gesetzt werden	
_____	Mehrspatenanschluss	<input type="checkbox"/>
_____	• mit Gasanschluss MSH über Maingau Energie GmbH	
_____	• ohne Gasanschluss MSH bauseits	
_____	Auftragsbestätigung aller Versorger abfragen	<input type="checkbox"/>
_____	Gemeinsamen Ortstermin mit den Stadtwerken Rodgau und allen weiteren Versorgern vereinbaren	<input type="checkbox"/>

Notfallnummer außerhalb unserer Geschäftszeiten (06106) 82 96 - 0